

# 証 明 書

日塗検第15002号

平成27年10月16日

株式会社GLI 殿

国土交通大臣 第13号  
指定性能評価機関  
一般財団法人日本塗検協会の  
理事長 宮川 豊章



建築材料の名称：水性無機コーティング材  
(商品名：Surfa Pore C, New Surfa Pore C)

建築材料の内容： 別紙の通り

上記の建築材料は、建築基準法施行令20条の7に基づき、国土交通省告示第1113～1115号に定めるホルムアルデヒド発散材料の告示対象外であるが、ホルムアルデヒド発散建築材料の基準に従って一般財団法人日本塗料検査協会が評価した結果は次の通りである。

ホルムアルデヒド放散量	Surfa Pore C	0.06mg/L
	New Surfa Pore C	不検出

本放散量は建築基準法施行令20条の7第4項の基準 (規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆) に相当することを証明する。

本証明書の有効期間 発行日より3年間 (材料の変更がない場合)

## 証明委員

芝浦工業大学	工学部建築工学科	工学博士	本橋健司
千葉工業大学	工学部建築都市環境学科	工学博士	小峯裕己